

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dolní Vinice, 393

PSČ, místo: 27741, Kly

K.ú., parcelní č.: Kly (666777), 532

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztázná plocha: 192

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 9.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.8
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	71.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.50 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.06 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 497517.0

Vyhotoveno dne: 21.04.2023

Podpis: